

**Aktualizovaná príloha k zmluve číslo: 117021002**

Určenie množstva vody z povrchového odtoku (zrážkové vody) odvádzanej do verejnej kanalizácie:

Dodávateľ:	<b>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</b>
Sídlo:	<b>Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica</b>
Spoplatňované obdobie:	<b>od 01.01.2020 do 31.12.2020</b>
Odberateľ (producent):	<b>Obec Slovenská Ľupča</b>
Sídlo:	<b>Námestí SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča</b>
Identifikácia nehnuteľnosti:	zrážkové vody z verejných priestranstiev

Druh povrchu		Plocha S (m <sup>2</sup> )	Súčiniteľ odtoku $\psi$	Redukovaná plocha Sr $Sr = S \cdot \psi$
A	Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy: (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.)	15 010	0,90	13 509 m <sup>2</sup>
B	Čiastkové priepustné spevnené plochy: (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy, zatravnené strechy.)	2 003	0,40	801 m <sup>2</sup>
C	Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou: (trávniky, záhrady a pod.)	0	0,05	0 m <sup>2</sup>
<b>Súčet redukovaných plôch <math>\sum Sr</math> v m<sup>2</sup></b>				<b>14 310 m<sup>2</sup></b>
Ročný priemer dlhodobého zrážkového úhrnu Hz v m/rok pre rok 2020				0,7910 m/rok
Množstvo vôd z povrchového odtoku sa vypočíta $\sum Sr \cdot Hz$ (m <sup>3</sup> /rok)				11319 m <sup>3</sup> /rok

V Slovenskej Ľupči, dňa 21.1.2020  
 Obec Slovenská Ľupča  
 Nám. SNP 13  
 976 13 Slovenská Ľupča  
 IČO: 00313823, DIČ: 2021121421  
 -10-  
 .....  
 za odberateľa (podpis, pečiatka)  
 Mgr. Róland Lamper, starosta obce

V Banskej Bystrici, dňa 21.1.2020  
 STREDO-SLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
 PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
 akciová spoločnosť  
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA  
 .....  
 za dodávateľa (podpis, pečiatka)  
 Darina Gažurová  
 vedúca Zákazníckeho centra Banská Bystrica, Brezno

## VYSVETLIVKY K FORMULÁRU

1. V stĺpci 1 sa uvedie druh povrchu plôch zaradený podľa príslušnej kategórie takto:

- a) kategória A – zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.), súčiniteľ odtoku 0,9,  
 b) kategória B – čiastkové priepustné spevnené plochy napríklad dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatravnené spevnené plochy a zatravnené strechy, súčiniteľ odtoku 0,4,  
 c) kategória C – dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.), súčiniteľ odtoku 0,05.

Údaje predloží producent.

2. V stĺpci 2 sa uvedie rozloha plôch zodpovedajúcich druhu povrchu, údaje predloží producent.

3. Dlhodobý úhrn zrážok Hz podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu pre danú lokalitu poskytne vlastníik verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.

4. V prípadoch, keď do verejnej kanalizácie nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy nehnuteľnosti, producent v poznámke uvedie, akým spôsobom sa s nimi nakladá; a preukáže aj spôsob tohto nakladania.

5. Správnosť uvedených údajov a súhlas s nimi potvrdí producent podpisom.

6. Producent poskytne potrebnú súčinnosť a údaje podľa bodov 1, 2 a 4 vlastníikovi alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. Ak producent neposkytne požadované údaje, vlastníik verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie určí celkovú plochu nehnuteľnosti odhadom a túto plochu zaradí do kategórie A.